



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0305-1256657

(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD13-2000/30,HD13-2000/31,HD13-2000/40,
HD13-2000/41,HD13BX-2000/30,HD13BX-2000/31,
HD13BX-2000/40,HD13BX-2000/41

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1256657 (任务编号) 样品名称: 开启式刀开关 型号规格: HD13-2000/30, HD13-2000/31, HD13-2000/40, HD13-2000/41, HD13BX-2000/30, HD13BX-2000/31, HD13BX-2000/40, HD13BX-2000/41 样品数量: 1 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-01-12 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者 (制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者 (制造商) 地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业 <div style="text-align: center;">园 区</div> 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
--	---

试验依据标准:
GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第 3 部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 HD13-2000/30, HD13-2000/31, HD13-2000/40, HD13-2000/41, HD13BX-2000/30,
 HD13BX-2000/31, HD13BX-2000/40, HD13BX-2000/41
 Ui: 660V;
 Ith: 2000A;
 Ue: AC380V; Ie: 2000A;
 Icw: 30kA/1s;
 AC-20A;
 极数: 3P,4P。

主检: 陈吉文 签名: <i>陈吉文</i> 日期: 2012-02-28	
审核: 姚惠芳 签名: <i>姚惠芳</i> 日期: 2012-02-28	
签发: 胡德霖 签名: <i>胡德霖</i> 日期: 2012-02-28	

备注:

1. 产品认证变更申请书上该产品的额定短时耐受电流变更为: 30kA/1s;
 变更前该产品的短时耐受电流为: 25kA/1s;
2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2009CCC0305-820789;
3. 出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;
4. 原 3C 证书编号: 2007010305258053;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。