



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2201738
(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: AF

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 辅助触头 型号: AF 商 标: TENGGEN 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2015-11-30 完成日期: 2015-12-17</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB14048.5-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: AF Ui: 250V; Ith: 2.5A; AC-15: Ue/Ie: AC24V/2A, AC48V/1.25A, AC110V/1A, AC230V/0.5A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/1A, DC48V/0.3A; IP20</p>	
<p>主检: 葛新新 日期: 2015.12.18</p>	
<p>审核: 邵吉福 日期: 2015. 12.18</p>	
<p>签发: 曾婧婧 日期: 2015. 12.18</p>	
<p>备注: 无</p>	