



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307968623

## 委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司  
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

## 生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司  
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

TGM2L-400/3N, TGM2L-400H/3N;  $U_i$ :690V;  $U_e$ :AC380V;  $I_n$ :250A, 315A, 350A, 400A; 过电  
流脱扣器类型:热磁式; TGM2L-400/3N:  $I_{cs}$ :40kA;  $I_{cu}$ :65kA;  $I_{\Delta m}$ :16.5kA; TGM2L-  
400H/3N:  $I_{cs}$ :55kA;  $I_{cu}$ :85kA;  $I_{\Delta m}$ :21.5kA;  $I_{\Delta n}$ :100mA/200mA/300mA/500mA分级调  
节/AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; 使用类别:A类; 极数:3P+N(带3个保护极, N极常通);  
产品不具有隔离功能

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年05月23日      有效期至: 2020年05月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:



## 中国质量认证中心