



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0304-2798731  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: TeC5-2600

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







样品名称: 交流接触器 型号: TeC5-2600 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-02-05 完成日期: 2018-03-13	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号  生产者: 浙江兆正机电有限公司 生产者地址: 浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区  生产企业: 浙江兆正机电有限公司 生产企业地址: 浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区
---	--

试验结论:

原获证(2014010304691582)产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2014010304691582)产品型号, 产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeC5-2600; Ith:2600A, Ie:2600A; 使用类别:AC-1; Ui:1000V; Ue:AC690V; Us:AC220/230V(50/60Hz)、AC380/400V(50/60Hz)、DC110V、DC220V; 3P

主检:  日期: 2018-03-13	 福建省产品质量检验研究院 2018年3月14日
审核:  日期: 2018-03-14	
签发:  日期: 2018-03-14	

备注:

利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	浙江兆正机电有限公司	浙江天正智能电器有限公司
委托人地址	浙江省永嘉县乌牛镇东蒙工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
型号	ZZC5 2600	TeC5-2600
母证书编号	2014010304691582	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	
说明: 本试验报告引用编号为“02501-14DQ044(A2014CCC0304-1723003)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 02501-18DQ1515 除产品型号不同外, 其余参数均一致。		