

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-835304
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-2500

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)




样品名称: 万能式断路器 型号: DW15-2500 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-25 完成日期: 2021-12-17	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DW15-2500; Ue: AC380V; Uimp: 8kV; Ui: 690V; In: 1600A、2000A、2500A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 40kA, Icu: 60kA; 极数:
 3P; 适用于隔离用

主检: 卢海锋 签名:  日期: 2021-12-17

审核: 林 杰 签名:  日期: 2021-12-20

签发: 许启进 签名:  日期: 2021-12-20



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

备注	变更信息	变更前	变更后
	标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
	基座制造商 (生产厂)	浙江伯特利树脂制品有限公司	浙江伯特利电气科技有限公司
	安全件制造商 (厂名变更)	浙江达得利电器有限公司	浙江达得利电力设备有限公司
		乐清市正雁电器有限公司	浙江正雁电器有限公司
	原证书编号	CQC2002010307003501	
	已获证型号规格	见 P8 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所	00901-A2016CCC0307-2275112

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效