



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



161121340515

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107502-991144

产品名称: 隔离开关

型号: GL-125/□□□X、

GL-160/□□□X

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公正准确

科学诚信

优质高效

创新发展



微信公众号




钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zzjccc.com

样品名称: 隔离开关	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型号: GL-125/□□□X、 GL-160/□□□X	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品数量: 13 台	制造商(生产者): 浙江天正电气股份有限公司
样品来源: 送样	制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
收样日期: 2022.09.16	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
完成日期: 2022.10.18	生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GL-125/□□□X、GL-160/□□□X; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC415V/690V; Ith: 160A; Ie: 125A、160A; Icw: 7kA/1s; Icm(峰值): 11.9kA; 使用类别: AC-23A(AC415V)、 AC-22A(AC690V); 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 220V/0.8A	
签发人: 徐 亮	
签名: 	
签发日期: 2022.10.18	
备注:	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2206014
首页	√	1	V-14201-DC2206014
报告组成	√	1	V-14201-DC2206014
安全型式试验报告	√	54	V-14201-DC2206014
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

