



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304671853

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

TGR1-25; Ui: 690V; Ue: AC690V; Uimp: 6kV; Ie: 0.1-0.16A、0.16-0.25A、0.25-0.4A、0.4-0.63A、0.63-1A、1-1.6A、1.6-2.5A、2.5-4A、4-6A、5.5-8A、7-10A、9-13A、12-18A、17-25A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO (A型触头) 1NC (B型触头); Ui: 380V; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.64A, AC380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月07日 有效期至: 2029年08月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

